

	วิธีปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย	หน่วยงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ
	ผู้อนุมัติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง	รหัสเอกสาร:WP-CM-06 แก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 4 ม.ค.64

เจ้าหน้าที่ไอที

ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญตามแผนอัคคีภัย ดังนี้

1. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Room Server ดังนี้
 - ตู้ Rack Server
2. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ดังนี้
 - Computer PC ที่ติดสติ๊กเกอร์สีแดงหมายเลข 1
 - Switch HUB
 - Computer Notebook
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า
 - อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
3. เมื่อสามารถควบคุมอัคคีภัยได้แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบเครือข่าย ,ระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
4. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องลูกข่าย หากยังไม่พร้อมใช้งานให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ หรือ กรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

หากเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ เจ้าหน้าที่อื่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- ให้เปิดประตูห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Room Server หรือพังประตูเพื่อเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Room Server
- ทำการถอด หรือ ตัดสาย LAN โดยใช้คีมตัดสาย LAN ออกให้หมด
- ทำการถอดสายไฟที่อยู่ภายนอกตู้ Server ออกให้หมด
- ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามแผนป้องกันอัคคีภัย